2012 年 1 月 6 日
ＪＦＥスチール株式会社

東日本製鉄所（千葉地区）における発煙について

本日午前 10 時 10 分頃、東日本製鉄所千葉地区(千葉市中央区川崎町 1 番地)の東工場
において大量の煙が発生しました。
これは、同地区東工場における停電により、コークス炉の集塵設備およびガス吸気設備
が一時的に停止したため、コークス炉にて発生したガスに着火し、無害化して炉外に放出し
たことによるものです。

午前 10 時 50 分頃に停電は復旧し、順次コークス炉のガス吸気設備および集塵機の復旧
を行っています。この件による負傷者はおりません。
原因は現在調査中です。

地域の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑およびご心配をお掛けし、深くお
詫び申し上げます。

以 上

本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。
ＪＦＥスチール東日本製鉄所（千葉地区） 総務部総務室 ℡ 043 (262) 2024