

3. 超過時の対策実施状況 (対象期間: 4月1日 ~ 4月30日)

No.	発生年月日	超過内容	原因	対策	対策完了年月日
1	2005.4.10	南1号排水口 (pH 10.4)	炭酸ガス中和処理装置のガス切れ	パトロールでの簡易分析結果の連絡体制整備 ガスポンベの補充の標準化	2005.4教育完了 2005.4基準制定

()内は基準値